



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 39
Тел.: (8732) 22-91-76. Факс: (8732) 22-89-22. E-mail: fguzingushetia@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710080 выдан 28.07.2015г.



«Утверждаю»

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Ингушетия»

М.П.  Х.С. Чахкиев

20 25 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 406

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,
используемое для осуществления оздоровительной деятельности

ЛОЛ «Магас» при ГБОУ «Гимназия Марем г. Магас»

(вид деятельности, работ, услуг)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 24.04.2025г. № 55

1. Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
«Марем» г. Магас, в лице врио директора, Богатыревой А.Т.

2. Наименование объекта: ЛОЛ «Магас» при ГБОУ «Гимназия Марем г. Магас».

Юридический адрес: 386001, Республика Ингушетия, город Магас, пер. А. Бокова, д.1.

Фактический адрес: 386001, Республика Ингушетия, город Магас, пер. А. Бокова, д.1.

ИНН: 0606007149.

ОГРН: 1020600983567.

3. Кем проведено обследование: экспертом ОИ, врачом по общей гигиене – Белхороевой Е.А.

4. Цель экспертизы: оценка соответствия санитарно-гигиенических условий государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление на обследование объекта и выдачу экспертного заключения;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
- копии свидетельства и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии выписки из ЕГРН;
- копия Устава.

6. Основной профиль деятельности: оздоровительная деятельность: организация отдыха и оздоровление детей с дневным пребыванием.

7. Размещение объекта (зонирование территории (спортивная площадка, хозяйственная зона и т.д.), санитарное содержание территории:

Объект расположен на территории городской застройки. Площадь земельного участка – 7985 кв.м. На территории организации выделены зоны: хозяйственная, физкультурно – спортивная, отдыха. Санитарное содержание территории удовлетворительное. Территория ограждена забором из металлических прутьев, озеленена (площадь озеленения составляет - 55%), освещена и благоустроена. Все проезды, дорожки, ведущие к хозяйственным постройкам и площадкам для мусоросборников на территории образовательного учреждения покрыты асфальтом и тротуарной плиткой. Договор на проведение акарицидной обработки территории заключен.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены контейнеры с крышками, на бетонном основании, маркировкой ТКО. Договор на вывоз твердых бытовых отходов имеется, вывоз мусора проводится по графику.

8. Описание объекта инспекции:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Марем» г. Магас располагается в 3-х этажном нежилом здании, общей площадью 3776,5 кв.м., 1990 года постройки. Выписки из ЕГРН на здание (Кадастровый номер 06:06:0100006:2506 от 19.10.2013г.) и на земельный участок (Кадастровый номер 06:06:0100006:966 от 20.10.2011г.) представлены.

8.1. Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений:

Набор помещений оздоровительного учреждения включает в себя: игровые, размещенные в 6 учебных кабинетах, актовый зал, медицинский кабинет, спортзал, столовая, санузлы, гардеробная, помещение для просушивания одежды и обуви, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря.

8.2. Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, организация стирки постельного белья):

гардеробная, расположена на первом этаже, оснащена вешалками и ячейками для обуви.

Учебные помещения оснащены ученическими столами, стульями, шкафами, досками, термометрами, наглядными пособиями, раковинами для мытья рук. Дезинфекция воздушной среды осуществляется посредством переносных приборов по обеззараживанию.

Внутренние санитарные узлы на каждом этаже, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с унитазами, оснащенными мусорными педальными ведрами, туалетной бумагой, раковинами с подачей горячей и холодной воды оснащённые средствами личной гигиены, электрополотенцами. Предусмотрены помещения для личной гигиены девушек с оборудованными биде.

Спортивный зал оснащен тренажерами, баскетбольной сеткой, волейбольной сеткой, мячами, матрасами и другим спортивным инвентарем.

Актальный зал оборудован кинопроекционной сценой, имеется музыкальная аппаратура, стулья. В актовом зале предусмотрено помещение для музыкальных инструментов с инструментами, костюмерная со шкафами и вешалками для костюмов.

В библиотеке предусмотрен читальный зал с кабинами для индивидуального чтения оснащенный учебной мебелью, ПЭВМ, книгохранилище со стеллажами для книг, бокс для хранения тележек с тележками для книг. Для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, предусмотрено помещение оборудованное поддоном, с подводкой холодной и горячей воды, с естественной вытяжной системой, стены облицованы глазурованной плиткой. Дезинфицирующие средства для обработки имеются. Уборка помещений проводится ежедневно. Уборочный инвентарь для помещений и санитарных узлов имеется в достаточном количестве, промаркирован, для туалета имеет сигнальную окраску, хранится отдельно.

8.3. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-производственных помещений:

внутренняя отделка во всех учебных помещениях, актовом зале, библиотеке: стены окрашены водоэмульсионной краской подвергаются влажной уборке, потолки подвесные, полы покрыты паркетом, плиткой.

Внутренняя отделка спортзала: потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской, стены подвергаются влажной уборке, на полу специальное резиновое покрытие.

8.4. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) санитарно-бытовых помещений:

внутренняя отделка сборной, душевых, санузлов, помещения для уборочного инвентаря, производственного цеха пищеблока: плитка и водоэмульсионная краска. Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8.5. Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга:

количество планируемых смен – одна с 02.06.2025г. Режим пребывания детей в лагере – с 08:30 до 14:30 с понедельника по субботу. Режим дня ЛОЛ «Магас» при ГБОУ «Гимназия Марем г. Магас» составлен. Организованы кружки – спортивные, музыкальные, шахматы. Штатное расписание пришкольного ЛОЛ имеется.

8.6. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение):

вентиляция – естественная канальная, также естественная, посредством проветривания в учебных помещениях, на пищеблоке - приточно-вытяжная с механическим побуждением и локальная над всеми рабочими горячими поверхностями имеется. Режим проветривания соблюдается посредством откидных фрамуг.

Водоснабжение централизованное. Подача горячей воды осуществляется за счет бойлеров. Канализация централизованная. Отопление автономное за счет котельной. Освещение комбинированное (естественное и искусственное). Искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп, для хранения перегоревших люминесцентных ламп установлен контейнер в техническом помещении в подвальном этаже.

8.7. Организация и оценка освещенности (естественная, наличие штор (жалюзи); система искусственного освещения (тип ламп):

освещение - комбинированное (естественное и искусственное). Искусственное освещение осуществляется за счет светодиодных ламп, все лампы в рабочем состоянии. Естественное освещение за счет оконных проемов, окна обеспечены солнцезащитными устройствами - жалюзи.

8.8. Организация питания:

пищеблок расположен на 1-м этаже, работает на сырье.

Имеет отдельный вход для персонала и приема пищевых продуктов.

Помещения пищеблока включает в себя: умывальная, обеденный зал, моечная, горячий цех, овощной цех, мясной цех, складские помещения, загрузочная, санузел и душевая для персонала,

гардероб. В умывальной при обеденном зале установлены раковины для мытья рук с подведенной горячей и холодной водой, электрополотенца для рук и средства личной гигиены.

В обеденном зале установлены столы и стулья, мармиты, два электрических стола для готовых блюд, раздаточные столы и стеллажи.

В горячем цехе установлены раковины для мытья рук персонала, моечные двухсекционные ванны, плита электрическая 4-х конфорочная, электрический котел, электросковорода, жарочный шкаф, кухонный комбайнер, спайсер промышленный, столы. В овощном цехе установлены два производственных стола, раковина, картофеле очистительная машины, двухсекционная моечная ванна. В мясо - рыбном цехе установлено: три разделочных стола (для разделки мяса, рыбы и птицы), двухсекционная моечная ванна, контрольные весы, среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы, мясорубка, колода для разрубка мяса, раковина для мытья рук. В моечной кухонной посуды установлены: двухсекционная моечная ванна, трехсекционная моечная ванна, производственные столы, кассеты настенные, стеллажи, раковина для персонала. Для мытья посуды имеются моющие средства в достаточном объеме.

Холодильное оборудование достаточное, установлены низкотемпературные холодильные шкафы и среднетемпературные холодильные шкафы, холодильники с морозильниками.

В складских помещениях установлены стеллажи, подтоварники, среднетемпературные холодильные шкафы, гигротермометры.

Гардеробная для персонала оборудована индивидуальными шкафами для одежды и обуви.

Для соблюдения личной гигиены предусмотрены душевая, санузел с подведённой горячей и холодной водой.

Вентиляция: приточно-вытяжная с механическим побуждением, а также локальная вытяжная система установлена над всеми рабочими горячими поверхностями имеется.

8.9. Организация питьевого режима:

питьевой режим организован. В коридорах и обеденном зале установлены кулеры с питьевой водой, одноразовые стаканы установлены.

8.10. Организация медицинского обслуживания:

медицинский кабинет расположен на 1-м этаже. Оборудован кушеткой, столом и стульями, медицинским шкафом. Для осмотра детей на педикулез имеются лупа, гребень. Установлены весы, ростомер.

8.11. Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации:

дезинсекционные и дератизационные работы проводятся по договору регулярно. Следов жизнедеятельности грызунов и насекомых в момент обследования не выявлено. Подвальные помещения в удовлетворительном состоянии.

8.12. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований и испытаний:

При санитарно-эпидемиологическом обследовании были проведены лабораторно-инструментальные исследования и испытания. Результаты лабораторных исследований и инструментальных испытаний соответствуют требованиям санитарных правил и норм: протокол измерения освещенности № 595 от 06.05.2025г., протокол измерения микроклимата № 596 от 06.05.2025г., протокол исследования воды питьевой водопроводной № 1004 от 19.05.2025г., протокол исследования почвы № 73 от 19.05.2025г. Протоколы испытаний прилагаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления оздоровительной деятельности в сфере организация отдыха и оздоровление детей с дневным пребыванием на объекте: ЛОЛ «Магас» при ГБОУ «Гимназия Марем г. Магас» по адресу: 386001, Республика Ингушетия, город Магас, пер. А. Бокова, д.1,

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалисты ОИ:

Эксперт ОИ
(должность)

Е.А. Белхороева
(ФИО)


подпись


Технический директор
(должность)

М-А. С. Мальсагов
(ФИО)


подпись

Руководитель ОИ
(должность)

М-А. С. Мальсагов
(ФИО)


подпись

Получил (а): « _____ » _____ 20 ____ г.

ФИО _____ подпись _____